TLG Acoustic Labs

1865 Heritage Ranch Drive
Farr West, UT 84404
801-782-1010

Test #	TLG-111-100-127
Test Date:	2-Aug-18
Mounting per ASTM E795-00:	A Mount
Area Tested: M²	9.29
Temperature: ºC	25
Barometer: pa	100700
Humidity: %	61

NRC	0.80
SAA	0.79

DSA 28_4 w 2in 6Lb